

GODKENDELSESINDEHAVER:

IMI Hydronic Engineering A/S
Vesterlundvej 18
DK-2730 Herlev
Telefon: +45 44 57 09 99
Telefax: +45 44 57 09 93
Internet: www.imi-hydronic.com

Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:

Afspærringsarmatur i bygning
GLOBO D-SB, TA 500 GLOBO
type 0673-0x.000 og type 32701010x08
dim. 15, 20, 25, 32, 40 og 50 mm

FABRIKAT:

Theodor Heimeier, Metalwerke GmbH

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: THE
- Dimension
- Materiale: DR
- Trykklasse: PN 16
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

GLOBO D-SB og TA 500 GLOBO kuglehaner tillades monteret som afspærringsarmatur i vandinstallationer i bygninger.

X i typenumrene er alene udtryk for dimensioner fra 15-50mm

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med RISE AB, Borås.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

Installationen skal udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Konstruktion og funktion	Kuglehanen er hurtiglukkende med håndgreb.
Montering	Tilgang med muffe/muffe.
Materiale	Hus: messing CuSn5Zn5Pb2, 5-B Kugle: rustfast stål X8CrNiSI8-9 (AISI303)
Dimension	15, 20, 25, 32, 40 og 50 mm. Koblinger: Gevind: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" og 2".
Tryktab (modstandstal ζ på basis af indv. diam)	For oplysninger om modstandstallet henvises til godkendelsesindehaverens oplysninger.