

GODKENDELSESINDEHAVER:

Broen A/S
Skovvej 30
5610 Assens
Telefon: 64 71 20 95
Telefax: 64 71 29 95

**Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:
Afspærringsarmatur i bygning
BALLOFIX kuglehane
dim. 1/2"**

FABRIKAT:

Broen A/S, Danmark

MÆRKNING:

På ventilhus:

- DN15 R PN10 CR, BALLOFIX
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder
obligatorisk kontrolaftale med
Teknologisk Institut, Aarhus.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 8.4.1, stk. 7.

Godkendelsesindehaver er pligtig til, jf. Bygningsreglementets krav, jf. § 8.4.1, stk. 6, at byggevaren er godkendt af Energistyrelsen, ifølge bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

BALLOFIX kuglehane tillades monteret som afspærringsarmatur i vandinstallationer i bygninger.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Konstruktion og funktion	Kuglehanene er hurtiglukkende.
Betjening	Med håndgreb eller nøgle/skruetrækker.
Montering	Tilslutningsslangerne er enten muffe, nippel, omløber, presfittings, kompressionsfittings eller TECTITE fittings.
Materiale	Messing eller af zinkningsbestandig messing.
Dimensioner	1/2" RG. Presfittings for kobberør og rustfri stålør: dim. 12 og 15 mm Kompressionsfittings til kobberør, rustfri stålør og PEX-rør: Dim. 10, 12 og 15 mm TECTITE fittings til kobberør og PEX-rør: dim. 10, 12 og 15 mm
Tryktab	Tryktabet over armaturet er bestemt med fuldt åbent armatur. dim: 1/2" – modstandstallet: $\zeta = 3,4$



Thomas Bruun