

# DoP ydeevnedeklaration

Iht. bilag III af regulativ (EU) Nr.305/2011 (Construction Products Regulation)

**FIREProtect.dk**  
-leverandør af passiv brandsikring

**FSI PYRO® HPE grafit brandfuge**

**DK**

DoP nummer : DoP07

- Varetypens unikke identifikationskode:** HPE
- Tilsigtet anvendelse:** Til passiv brandsikring af brandrum, brandbeskyttelse og ydeevne, ETA 20/1011 & EAD 350454-00-1104
- Producent:** FSi Limited, Westminster Industrial Estate, Tamworth Road, Measham, DE12 7DS, UK.
- Ikke relevant
- System/er af AVCP:** AVCP - system 1
- European Assessment Document:** EAD 350454-00-1104  
**European Technical Assessment:** ETA 20/1011  
**Teknisk vurderingsorgan:** ETA Danmark  
**Bemyndiget organ/er:** 2812

## 7. Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne / Harmoniske standarder
Reaktion ved brand	Class F iht. EN13501-1
Brandmodstandsevne	Iht. EN13051-2 se ETA 20/1011 klausul 3.2 - bilag C
Luftgennemtrængning	Testet iht. EN 1026, Se ETA 20/1011 klausul 3.3
Afgivelse af farlige stoffer	Se ETA 20/1011 klausul 3.5
Lydreduktion, lydabsorberende evne	Testet iht. EN ISO 10140-2:2010 & EN ISO 140-3 & EN ISO 717-1 Se ETA 20/1011 klausul 3.9 - Rw (C;Ctr) = 63 (G;-2) dB & Rw (C;Ctr) 38dB
Holdbarhedsvurdering	Type: X beregnet til brug under forhold, der udsættes for vejrlig iht. EOTA TR024
Andet	Ingen yderligere oplysninger

## 8. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation: ETA 20/1011

Link til online kopi af ydeevnedeklarationen: [www.fsilttd.com](http://www.fsilttd.com) eller [www.fireprotect.dk](http://www.fireprotect.dk)

Signed for and on behalf of the manufacturer by:



07/12/2020

.....  
**L.Peach - Technical Director**



07/12/2020

.....  
**M.Metcalfe - Firestop Manager**

FSi Limited,  
Westminster Industrial Estate,  
Tamworth Road, Measham,  
DE12 7DS, UK.



Tel: +44 (0) 1530 515130  
Fax: +44 (0) 1530 273564  
Email: [sales@fsilttd.com](mailto:sales@fsilttd.com)  
Website: [www.fsilttd.com](http://www.fsilttd.com)