

**Hygrostat modeller: HY 230 / HY 230 I****1. Tekniske Data**

Indstillingsområde 20 % til 80 % relativ Fugtighed
Driftsdifference $\pm 2,5$ % relativ Fugtighed
Output relæ udgang med potentiale
Virkemåde 1.C (ingen begrænsning)
Perm . omgivelsestemperatur 0 til + 50 ° C
Tæthedsgrad: IP 30
Sikkerheds klasse: II
Induktiv belastning 4.0 A
Maksimal startstrøm 16 A(200ms)
Vekselstrøm 230 V, 50/60 Hz

2. Funktionsbeskrivelse

Afhængig af den eksisterende fugtighed vil hygrostaten tænde / slukke for ventilatoren, henholdsvis en affugter eller befugter.

3. Sted for installation

Hygrostaten bør installeres ca. 1,5 m over gulvet i lokalet hvor målingen ønskes, men ikke i umiddelbar nærhed af en befugter.

4. Installation

- Afmonter hygrostatens dæksel.
- Monter basen.
- Passende monteringskruer ikke inkluderet varen.
- Udfør de elektriske forbindelser i overensstemmelse med kredsløbsdiagrammet.
- Monter dækslet.
- **BEMÆRK!**
Ved synlig ledningsføring tilkøbes montagedåse:
Artikel nr. 0093.0159

5. Indstilling

- Anbefalet indstilling i boliger:
ca. 50 % relativ fugtighed.
- **HY 230 I**
Indstillingsknappen under dækslet.

Ledningsdiagram

HY 230
Art.Nr. 0157.0126

HY 230 I
Art.Nr. 0157.0127

