

1



2



3

Lågelåsning til sammenbygningskombinationer

Et supplement til lågelåsning med **almindelig hovedafbryder** på sammenbyggede TS-skabe. Åbning af sidelåger først mulig efter åbning af hovedlåge.

1 Aktiveringsmekanik

(Indbygning i skab med hovedafbryder og endvidere i hver fjerde sideskab)

2 Sidelågelås

(Indbygning i sideskab)

3 Rigler

Til overføring af låsningen fra hovedskab til sideskabe i en sammenbygningskombination. For hvert sideskab kræves der en rigel passende til skabsbredden.

Fri placering af hovedafbryderen i sammenbygningskombinationen, funktionen er uafhængig af lågehængsling.

Efterfølgende lukning af sidelåger i sammenbygningskombinationen er mulig; de bliver dermed automatisk omfattet af låsningen.

	Best.nr. TS
Aktiveringsmekanik	4912.000

	Best.nr. TS
Sidelågelåsning	4911.000

Til skabsbredde mm	Stk./pk.	Best.nr. TS
600	10 stk.	4916.000
800	10 stk.	4918.000
1200	10 stk.	4920.000

Mekanisk låsning (USA-version)

Til sikkerhedslåsning af skabe og skabskombinationer efter USA-forskrifter, kun i forbindelse med **hovedafbrydere af typen:**

- Allen Bradley 1494 V-H1 (betjeningsarm)
- Square D 9422 A1
- ITE Siemens Max-Flex serie/FHOH (fås kun i USA)
- General Electric TDA type 1 og 2
- Moeller NZM-XSHGVR 12-NA


Til montage kræves der en hovedlågelås og sidelågelås samt rigler svarende til de sammenbyggede skabe.

OBS!

Ved montage på en skabskombination skal man være opmærksom på, at den mekaniske låsning kun kan monteres til højre (USA-version).



Hovedlågelås	Best.nr. TS
Til TS	8611.310

Udsøring til hovedafbryder



Lågelåsning til TS-sammenbygningskombinationer (almindelig hovedafbryder)

Mekanisk låsning (USA-version)



1 Betjeningsmekanik, indbygning i skab med hovedafbryder

2 Sidelågelås, indbygning i sideskab

3 Rigler

4 Samleelement (indeholdt i riglernes leveringsomfang pkt. 2)

5 Hovedlågelås (til mekanisk låsning, USA-version)

6 Betjeningsmekanik, indbygning i hovedskab (indeholdt i leveringsomfang for hovedlågelås pkt. 5)