Gladiator II *LED*

Gehäuse:	schlagfestes Polycarbonat, Kantenschutz und Abdeckscheibendichtung aus weicher TPE-Komponente	Housing:	impact-resistant plastic (polycarbonate), edge guard (thermoplastic elastomer, TPE)
Abdeckscheibe:	schlagfestes Polycarbonat, opal	Cover:	impact-resistant plastic (polycarbonate), opal
Griff:	schlagfester Kunststoff (ABS)	Handle:	impact-resistant plastic (ABS)



Spannung *voltage*	230 V (220 ... 240 V, 50-60 Hz) 110 V (90 ... 130 V, 0/50-60 Hz) 42 V (35 ... 60 V, 50-60 Hz) 24 V (20 ... 35 V, 50-60 Hz)		
Schutzart type of protection	IP 44	IP 54	IP 66
Schutzklasse *protection class*	SKL I	SKL II	SKL III

H 320 mm, T 115 mm, B 305 mm

ohne bzw. mit 1 - 3 Steckdosen / *without or with 1 - 3 sockets*

H07RN-F



LED-Modul, 5.000 K



230V = max. 3.000 W



230V ~	= 30 x (5m 3G1,5²)
42V ~	= 10 x (5m 2x1,5²)
24V ~	= 5 x (5m 2x1,5²)

Einsatzhinweise / *Utilisation instructions*





Reinigung und Service / *Cleaning and care*

- Reinigung der Leuchte mit heißem Wasser, ggf. mit normalem Spülmittel. Keine Verwendung von technischen Lösungsmitteln, Aceton, Benzol, Tetrachlorkohlenstoff, etc.
- Eine dauerhafte Einwirkung von Ölen und Fetten ist ebenfalls zu vermeiden.
- Reparaturen sind ausschließlich vom Hersteller oder Fachbetrieb durchzuführen.

- *Clean the lamp with hot water, if necessary adding a commercial detergent. Do not use technical solvents, acetone, benzene, carbon tetrachloride, etc.*
- *Also avoid prolonged exposure to oils and greases.*
- *Repairs only by the manufacturer or by specialised repair shop.*

Lampenwechsel / *Lamp replacement*



- Dichtende Weichkomponente in genannter Reihenfolge auseinander hebeln und Abdeckscheibe herausziehen.
- LED-Panel lösen (6 Schrauben) und herausnehmen. Die Anschlussleitungen vom Konverter lösen.
- LED-Panel austauschen.
- LED-Panel an Konverter anschließen (rot = + / schwarz = -) und neues LED-Panel anschrauben.
- Abdeckscheibe auf Weichkomponente auflegen und schrittweise darunter hebeln. Zur Sicherung des Schutzgrades ist auf ein ordnungsgemäßes Verschließen zu achten!

- *Sealed the thermoplastic elastomer (TPE) and cover apart in the given sequence (1)!*
- *Loose the LED panel (6 screws) and remove it. Loose the cables from the driver.*
- *Replace the LED panel.*
- *Connect the LED panel to driver (red = + / black = -) and fix the new LED panel.*
- *Put the cover on to the TPE and fix it in reversed sequence (1). To enable the type of protecion the sealing must be tight.*