

Typgodkännandebevis

0113/98

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Purus rördelar för instickssystem

Innehavare

Purus AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad.

Organisationsnummer: 559007-0032.

Tel: 010-41 44 900, fax: 010-41 44 996.

E-post: info@purus.se hemsida: www.purus.se

Produkt

Purus formstycken tillverkade av PP i dimension 32 mm och 40 mm.

Fabriksmonterade tätningsringar är tillverkade av TPE.

Avsedd användning

Purus instickssystem är formstycken avsedda för sammanfogning av avloppsrör i dimension 32 mm och 40 mm i byggnad för avledning av normalt hushållsspillvatten.

Spillvattentemperaturen får kortvarigt uppgå till maximalt 93°C.

Formstycken ska förläggas utbytbara.

Handelsnamn

Purus Instickssystem.

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installation för spillvatten

6:641, 1:a stycket och sista meningen i 2:a stycket

Utformning

6:644, 1:a meningen och 2:a stycket

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Purus Instickssystem, daterad av SP 2011-02-10.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 351. Kontrollorgan: DTI Danskt Teknologiskt Institut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
BLS Industries AB, Södra Dragongatan 15, 271 39 Ystad.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.
Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

På produkt:

Distributör
Material
Produktkod/RSK-nr
Löpande tillverkningsår och månad

PURUS
PP
nummer
år/månad

På emballage:

Distributör
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Typgodkännandets nummer
Produktkod/RSK-nr
Dimension
Kontrollorgan

PURUS
T
SP Certifiering 1002
0113/98
nummer
DN 32 eller DN 40
DTI

Bedömningsunderlag

Rapport 3F020874, F9059996, F52133 och F516526 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

Formstycken har testats i enlighet med relevanta delar ur SS-EN 1451-1: 1998, rördelarna uppfyller krav med undantag av smältindex.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2011-03-23.

Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2020-12-09.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut **Certifiering**

Ingvar Pettersson

Marcus Tillman