



Montagevejledning

Boostersæt til gennemstrømningsvandvarmere



Akva Lux II



Akva Lux II GW



Akva Les



Akva Vita II

Boostersæt

Boostersæt til eftermontage på Danfoss Redan vandvarmer. Sætte kan anvendes på viste typer og på ældre typer jf. foto C nederst.

Varenummer: 810.3425

VVS-nummer: 374911.820

Sættet indeholder:

- 3 x Lige rør
- 1 x Grundfos UPA 15-90
- 4 x Brystnipler 3/4"
- 2 x Brystmuffe 3/4"
- 14 x Pakninger 3/4"
- 1 x Vinkel 1/2"

Montage på **Akva Lux II, Akva Lux II GW og Akva Les** = fig. A
Rørene monteres direkte på brystniplerne som vist. Pumpen monteres på fremløbet som vist og iøvrigt iht. vedlagte Grundfos instruktion.

Montage på **Akva Vita II** = fig. B
De fire 3/4" x 1/2" forskruninger demonteres og rørene monteres direkte på vandvarmeren som vist. Pumpen monteres på fremløbet som vist og iøvrigt iht. vedlagte Grundfos instruktion.

Montage på ældre vandvarmer med fast cirkulationsrør - monteret fra fabrik.

Bøjning/vinkel kan monteres som vist på foto C. Rør og pumpe monteres som vist på fig. A eller fig. B afhængigt af, hvilken vandvarmer sættet monteres på.

Bilag:

Grundfos Instruktionsbog vedlagt.

Fig. A





Fig. B



C



Danfoss Redan A/S · District Energy · Omega 7, Søften · DK-8382 Hinnerup
Tel.: +45 87 43 89 43 · Fax: +45 87 43 89 44 · redan@danfoss.com · www.redan.danfoss.dk

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer.
Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss logoet er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes.
