

DoP ydeevnedeklaration

Iht. bilag III af regulativ (EU) Nr.305/2011 (Construction Products Regulation)



FSI PYROCOUSTIC® akryl brandfuge

DK

DoP nummer : DoP05-PS

- Varetypens unikke identifikationskode:** PYROC
- Tilsigtet anvendelse:** Til passiv brandsikring af brandrum, brandbeskyttelse og ydeevne, ETA 20/1028 & EAD 350454-00-1104
- Producent:** FSi Limited, Westminster Industrial Estate, Tamworth Road, Measham, DE12 7DS, UK.
- Ikke relevant
- System/er af AVCP:** AVCP - system 1
- European Assessment Document:** EAD 350454-00-1104
European Technical Assessment: ETA 20/1028
Teknisk vurderingsorgan: ETA Danmark
Bemyndiget organ/er: 2812
- Deklareret ydeevne:**

Væsentlige egenskaber	Ydeevne / Harmoniske standarder
Reaktion ved brand	Class F iht. EN13501-1
Brandmodstandsevne	Iht. EN13051-2 se ETA 20/1028 klausul 3.2 - bilag C
Luftgennemtrængning	Testet iht. EN 1026, Se ETA 20/1028 klausul 3.3
Afgivelse af farlige stoffer	Se ETA 20/1028 klausul 3.5
Lydreduktion, lydabsorberende evne	Testet iht. EN ISO 10140-2:2010 & EN ISO 140-3 & EN ISO 717-1 Se ETA 20/1028 klausul 3.9 - Rw (C;Ctr) = 63 (G;-2) dB & Rw (C;Ctr) 38dB
Holdbarhedsvurdering	Type: X beregnet til brug under forhold, der udsættes for vejrlig iht. EOTA TR024
Fleksibilitet	Iht ISO 11600 : ISO 11600 - F - 7.5 - P
Andet	Ingen yderligere oplysninger

8. Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation: ETA 20/1028

Link til online kopi af ydeevnedeklarationen: www.fsilttd.com eller www.fireprotect.dk

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

07/12/2020

.....
L.Peach - Technical Director

07/12/2020

.....
M.Metcalfe - Firestop Manager

DoP ydeevnedeklaration

Iht. bilag III af regulativ (EU) Nr.305/2011 (Construction Products Regulation)

FIREProtect.dk
-leverandør af passiv brandsikring

FSI PYROCOUSTIC® akryl brandfuge

DK

DoP nummer : DoP05-LGS

- Varetypens unikke identifikationskode:** PYROC
- Tilsigtet anvendelse:** Til passiv brandsikring af brandrum, brandbeskyttelse og ydeevne, ETA 20/1029 & EAD 350454-00-1106
- Producent:** FSi Limited, Westminster Industrial Estate, Tamworth Road, Measham, DE12 7DS, UK.
- Ikke relevant
- System/er af AVCP:** AVCP - system 1
- European Assessment Document:** EAD 350141-00-1106
European Technical Assessment: ETA 20/1029
Teknisk vurderingsorgan: ETA Danmark
Bemyndiget organ/er: 2812
- Deklareret ydeevne:**

Væsentlige egenskaber	Ydeevne / Harmoniske standarder
Reaktion ved brand	Class F iht. EN13501-1
Brandmodstandsevne	Iht. EN13051-2 se ETA 20/1029 klausul 3.2 - bilag C
Luftgennemtrængning	Testet iht. EN 1026, Se ETA 20/1029 klausul 3.3
Afgivelse af farlige stoffer	Se ETA 20/1029 klausul 3.5
Lydreduktion, lydabsorberende evne	Testet iht. EN ISO 10140-2:2010 & EN ISO 140-3 & EN ISO 717-1 Se ETA 20/1029 klausul 3.9 - Rw (C;Ctr) = 63 (G;-2) dB & Rw (C;Ctr) 38dB
Holdbarhedsvurdering	Type: X beregnet til brug under forhold, der udsættes for vejrlig iht. EOTA TR024
Fleksibilitet	Iht ISO 11600 : ISO 11600 - F - 7.5 - P
Andet	Ingen yderligere oplysninger

- Passende teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation:** ETA 20/1029

Link til online kopi af ydeevnedeklarationen: www.fsilttd.com eller www.fireprotect.dk

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

07/12/2020

.....
L.Peach - Technical Director

07/12/2020

.....
M.Metcalfe - Firestop Manager

FSi Limited,
Westminster Industrial Estate,
Tamworth Road, Measham,
DE12 7DS, UK.



Tel: +44 (0) 1530 515130
Fax: +44 (0) 1530 273564
Email: sales@fsilttd.com
Website: www.fsilttd.com